

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-BG.ПБ05.В.03244
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668675
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Сити-Снаб". Адрес: 109382 г. Москва, ул. Судакова, д. 10. ОГРН: 1087746066341.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон (495) 229-45-09, факс (495) 229-45-09, www.mkmgr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма АО «Рувитекс Индустри» (Болгария). Адрес: Руссе, АД-7000, бул. Тутракан
(наименование и место-нахождение изготовителя 23А, Bulgaria. Телефон +082 811 630, факс +082 811 629, office@ruvitex.com.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ",
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Гидроизоляционная ПВХ-мембрана марки «Technomat»
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) толщиной 1,2мм (поверхностная плотность 1,45 кг/м²).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный закон
регламентов), на соответствие требованиям которого от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям:
(которых) проводилась сертификация) группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94
(умеренногорючая), группа
воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемая), группа
распространения пламени по поверхности РП2 по ГОСТ Р 51032
(слабораспространяющая).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 600 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М04139-ТР от 18.02.2013г.
Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ)
«Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 4587-ао от 25.01.2013г. ОС «Пожполисерт» АНО
по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2013 по 17.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габризян